

**Разъяснение №1 от 12.05.2022г**

**к Документации о закупке по конкурсу в электронной форме на поставку Лот  
«Закупка сопутствующего оборудования для оснащения приборами учета  
электрической энергии в рамках реализации тех. присоединения заявителей  
до 150 кВт»**

**(Лот № 54300-КС ЭКСПЛ-2022-КамчЭн)**

Тема разъяснений: разъяснения Технических требований Заказчика

Дата поступления запроса о разъяснениях: 11.05.2022 09:03 МСК

Сведения о предмете запроса: уточняющие вопросы Участников

**Вопрос № 1:**

Уважаемый заказчик! В закупочной документации указано, что Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям: - Сертификат/декларацию о соответствии ТР ТС 004/2011 на товар по п/п № 5-10, 34-36, 43-45 Спецификации настоящих Технических требований. - сертификат/декларацию о соответствии ТР ТС 020/2011 на товар по п/п № 34-36 Спецификации настоящих Технических требований. - свидетельства об утверждении типов средств измерений с приложением к свидетельствам описаний типов средств измерений по п/п №№ 34-40 Спецификации настоящих Технических требований. Данные требования ограничивает конкуренцию, т.к. заказчик не вправе требовать документы, подтверждающие соответствие товара, которым участник закупочной процедуры не может обладать, не приобретая соответствующего товара, при поставке которого передаются соответствующие документы, такие как сертификат соответствия, технические условия и так далее (в соответствии с решениями ФАС России от 27.09.2018 N 223ФЗ-726/18 и N 223ФЗ-725/18, от 26.09.2018 N 223ФЗ-722/18, от 21.09.2018 N 223ФЗ-703/18, от 20.11.2017 N 223ФЗ-969/17, от 11.05.2017 N 223ФЗ-404/17, от 20.04.2017 N 223ФЗ-351/17). Считаем данные требования, ограничивающим конкуренцию, просим внести изменения. Проектом договора предусмотрена неравнозначная ответственность сторон. Данные положения нарушают баланс сторон, просим внести изменения в проект договора.

**Ответ № 1:**

Добрый день!

**Ответ по ТР/ТС:**

Требования Заказчика, указанные в пункте 7.3 Технических требований (Приложение 1 к ДоЗ) о наличии в составе заявки сертификатов (или деклараций) соответствия провода СИП, трансформаторов ТШП-0,66 кабеля ВВГнг(А)-LS, кабеля КВВГЦ, провода ПуВнг(А)-LS требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», сертификата соответствия (или декларации), соответствия трансформаторов ТШП-0,66 требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» объясняется следующим:

Указанные технические регламенты являются обязательными и устанавливают требования по электромагнитной совместимости технических средств, требования к низковольтному оборудованию в целях обеспечения защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) технических средств.

В соответствии с техническими регламентами (статья 3 ТР ТС 004/2011; статья 3 ТР ТС 020/2011) техническое средство, низковольтное оборудование выпускается в обращение на рынке при его соответствии указанным техническим регламентам и при условии, что оно прошло подтверждение соответствия. Подтверждение соответствия технического средства осуществляется в форме сертификации/декларирования. Техническое средство, соответствие которого требованиям технических регламентов не подтверждено – **не допускается к выпуску в обращение на рынке.**

#### **Ответ по свидетельству об утверждении средства измерений:**

Согласно части 1 статьи 12 Федерального Закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»: «тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений.»

В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального Закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»: «Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений подтверждается включением сведений об утвержденных типе стандартных образцов или типе средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений, по заявлению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих разработку, выпуск из производства, ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и применение на территории Российской Федерации стандартных образцов или средств измерений, выдается **сертификат об утверждении типа стандартного образца или типа средства измерений.**»

Свидетельство об утверждении типа средств измерений, выдается Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (далее – Росстандарт), которым подтверждается, что средство измерений (СИ) успешно прошло технические и метрологические испытания, внесено в государственный реестр средств измерений и допущено к применению на территории РФ.

При испытаниях средств измерений выполняется:

- определение метрологических и технических характеристик средства измерений, включая показатели точности, выраженных в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации;
- разработка или выбор методики поверки и ее опробование;
- определение интервала между поверками;
- анализ конструкции испытываемого средства измерений на наличие ограничений доступа к определенным частям средств измерений с целью предотвращения

несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений;

- проверка выполнения обязательных требований к средствам измерений, в том числе требований к их составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений.

По результатам испытаний Росстандарт разрабатывает описание типа средства измерений, утверждает методику поверки, оформляет акт испытаний средства измерений в целях утверждения типа.

**Ответ в части проекта договора:**

В соответствии с п. 1.2.29 документации о закупке – некритичные пункты проекта Договора отсутствуют. Корректировка пунктов проекта Договора не допускается. Договор заключается в редакции проекта Договора.

Начальник ОМТСиЖ



М.А. Гайнуллина